



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону
(место составления акта)

«28» июля 2017 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5 - 65

По адресу / адресам: Российская Федерация, Ростовская область,
(место проведения проверки)

г.Ростов-на-Дону, пр-кт. 40-летия Победы 306

На основании: распоряжения (приказа) № 5 - 65 от «23» июня 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н.

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской
области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


26.07.2017 с 12 час. 20 мин. по 14 час. 20 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
28.07.2017 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

. 20 г. с час. мин. по час. мин. Продолжительность час. мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений
. 20 г. с час. мин. по час. мин. Продолжительность час. мин.
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 час. 00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 00 мин.
25.08.2017 г. Ф.И.О. Баранов А.Р.
(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, дата, время)



[Signature]
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальник Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы **Стрельцов Дмитрий Сергеевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Исполняющий обязанности директора **Баркасов Артем Геннадьевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.3.3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина коридора 2 го этажа (восточная часть южного крыла) при двустороннем расположении дверей, шириной 0,8 метра, составляет 1,5 метра (Корпус № 1 (Литер АА), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.3.3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лестничный марш перед эвакуационным выходом в восточной части обеденного зала столовой не оборудован ограждениями с перилами (Корпус № 1 (Литер АА), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.2.5. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», высота эвакуационного выхода с лестничной клетки (западная часть северного крыла) составляет 1,8 метра (Корпус № 1 (Литер АА), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.4.4. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», на лестничном марше (центральная часть северного крыла), на уровне первого этажа устроен короб, скрывающий батарею отопления, с выступающими конструкциями на расстояние 0,1 метра от стены (Корпус № 1 (Литер АА), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности, при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной – системы аварийного осыщения путей эвакуации, не соблюдаются проектные решения. На объекте защиты должна отсутствовать исполнительная документация на установки аварийного осыщения путей эвакуации (Корпус № 1 (Литер АА), пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.3.3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина коридора 2 го этажа (западная часть – помещение № 82 по техническому паспорту) при двустороннем расположении дверей, шириной 0,8 метра, составляет 1,5 метра (Корпус № 2 (Литер Г), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.3.3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лестничный марш перед эвакуационным выходом, с западной лестничной клетки не оборудован

ограждениями с перилами (Корпус № 2 (Литер Г), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.2.5. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», высота эвакуационного выхода с западной лестничной клетки составляет 1,8 метра (высота выхода уменьшена за счет изменения объемно-планировочных решений, перенос дверного проема) (Корпус № 2 (Литер Г), статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности, при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной – системы аварийного осыщения путей эвакуации, не соблюдаются проектные решения. На объекте защиты должна отсутствовать исполнительная документация на установки аварийного осыщения путей эвакуации (Корпус № 2 (Литер Г), пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

▪ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

▪ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол (ы) об административном правонарушении № 405-101/2017/1 от 28.07.2017 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – Баркасова А.Г.
2. Предписание № 5-65/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «28» июля 2017 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 03.09.2017 г.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальник Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы **Стрельцов Дмитрий Сергеевич**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):

Баркасов Артем Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» июля 2017 г.

[Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)